

**Korlátozások és tilalmak**  
**a 400 kV-os távvezeték biztonsági övezetében**  
(2/2013. (I.22.) NGM rendelet)  
(Kivonat)

A rendelet előírásainak célja a villamosmű (távvezeték) és térségének kölcsönös védelme.

A biztonsági övezet terjedelme 400 kV-os távvezeték esetén: a vezeték mindkét oldalán, a szélső nyugalomban lévő áramvezetőtől mért 28 m.

A rendelet a biztonsági övezetben bizonyos tevékenységeket tilt ill. korlátoz.

**Tilalmak:**

- oszlop, torony, daru, állványzat létesítése,
- A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó, robbanás- és tűzveszélyes anyag (pl. gáz, benzin, olaj stb.) tárolására alkalmas tartály, tárolóhely létesítése, ill. anyagok tárolása, kivéve a szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalma-, szénabála;
- robbanás- és tűzveszélyes anyagok elégetése, ezekkel való munkavégzés,
- üzemanyagtöltő állomás;
- gémeskút, 4 m-nél magasabb sorompó (nyitott állapotban);
- magasles, lőtér létesítése;
- robbantás;
- anyagok oly módon való tárolása, hogy az oszlop megközelítését akadályozza;
- járművek tüzelőanyaggal való feltöltése;
- 3 m-nél magasabb kerítés, 3 m-nél magasabb fémhuzal, sodrony, lánc ki- vagy átfeszítése, kivéve a távközlési vezetékeket, valamint a villanypáztort;
- komló, vagy egyéb, 4 m-nél magasabb magasnövésű futónövény termesztése;
- sárkányeresztés, repülőmodellezés;
- a vezeték oszlopára felmászni.

**Korlátozások:**

- tábor, kemping, sportpálya, játszótér, kazán, autóparkoló, tömegközlekedési járművek megállóhelye stb. létesíthető, de csak az egyéb szabványok (MSZE 50341-2:2019, MSZ 172) és jelen biztonsági övezet rendelet előírásainak betartásával;
- televízió, vagy egyéb antenna, villámhárító sem üzemszerű helyzetben, sem feldőlés esetén nem közelítheti meg az áramvezetőket 5 m-nél jobban;
- 5 m-nél nem magasabb ill. nem magasabban rakott jármű közlekedhet, illetve dolgozhat a területen (szilárd burkolatú utakon csak 4,5 m a megengedett) úgy, hogy a jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem függőlegesen jobban, mint 7 m azzal, hogy a biztonsági övezetben csak a villamos berendezés üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával végezhet munkát 4,5 méternél magasabb vagy magasabb rakománnyal rendelkező jármű;
- 3 m-nél nem magasabb, összefüggő, 50 m-nél hosszabb fémszerkezet (kerítés, kordon stb.) csak a szabványos érintésvédelmi előírások (MSZ 172) betartásával létesíthető;
- öntözővíz az áramvezetőket 4 m-nél jobban nem közelítheti meg;
- föld alatti csővezeték (pl. gázvezeték, öntözőberendezés csővezetéke) érintésvédelemmel ellátott fémcső, vagy szigetelőanyagú cső lehet;
- gyümölcsfák kifejtett állapotban 3 m-nél jobban nem közelíthetik meg az áramvezetőket.

**Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges a biztonsági övezetben:**

- épületnek, építménynek a létesítéséhez;
- 4,5 m-nél magasabb jármű, vagy rakomány közlekedéséhez, ill. munkavégzéséhez;
- nem éghető anyag tárolásához;
- terepszint megemeléséhez, vagy árok ill. gödör ásásához;

- a tartószerkezet állékonyságát, vagy épségét veszélyeztető tevékenységekhez (pl. elárasztásos és tógazdálkodás, bányászat).